

The result of the test for electric meter

전자식 전력량계 시험성적서

기안

확정

윤지헌

이경희

1. 주문선 CUSTOMER

2. 형 명 MODEL

LGRW34-05 (0.5급)

3. 상/선 PHASE & WIRE

삼상 4선식

4. 정격전압 RATED VOLTAGE

110 / 190 V

5. 정격전류 RATED CURRENT

5 (2.5) A

6. 정격주파수 RATED FREQUENCY

60 Hz

7. 시험 일 DATE OF TEST

2008.09.10

CONDITION

PF 1.0

PF 0.5

비 고

SER.NO

6A

250mA

25mA

6A

250mA

50mA

오차허용한도

$\pm 1.0 \downarrow$

$\pm 1.0 \downarrow$

$\pm 1.5 \downarrow$

$\pm 1.0 \downarrow$

$\pm 1.0 \downarrow$

$\pm 1.5 \downarrow$

0067477

-0.24

0.24

-0.02

-0.01

0.06

-0.15

CONDITION

PF 0.8

시 동

잠 동

SER.NO

6A

250mA

50mA

(2.5mA)

(115%)

오차허용한도

$\pm 0.6 \downarrow$

$\pm 0.6 \downarrow$

$\pm 1.0 \downarrow$

0067477

-0.22

0.07

-0.15

양 호

양 호

FOR APPROVAL

DATE

2011. 01. 07

LS Industrial Systems Co., Ltd.

Pass

합 격

LS Industrial Systems Co., Ltd